(2001)建认(沪)字(R0107)号

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检　验　报　告

检验类别：送样　　报告编号：CJ02-0010
委托单编号：CJ01-0047　　共1页　第1页

委托单位名称	上海华新顿-阿姆斯壮金属制品有限公司				
委托单位地址	青浦赵巷318国道七号桥			电话	59753366-611
样品名称	金属天花板热镀锌(先烤漆后冲孔)			样品编号	CJ01-0047
型号规格及等级	C20			商　标	------
工程名称	----------			样品数量	3块
生产厂家	上海华新顿-阿姆斯壮金属制品有限公司			代表批量	------
样品状态	无异常				
送样日期	12/13/2001	检验日期	12/18/2001～02/06/2002	报告日期	02/25/2002
检验依据	GB/T10125-1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》				

检验项目(单位)	主要试验条件	检验结果	备注
耐腐蚀性(500h)	GB/T 10125-1997,NSS法	无腐蚀缺陷	----
(以下空白)			

检验结论	----------
说　明	1. 本检验结果仅对来样负责;未经本检验机构同意,不得部分复制本报告; 2. 以上检验结果委托单位如有疑问,请在报告收到之日起十五日内提出。

检验单位(盖章)：
地址：宛平南路75号
邮编：200032；电话：64390809

批准：傅徽　审核：李娟　编制：郭梅