

Recommandations des Applications - Feuille - Homogène

Ce tableau donne un aperçu général des recommandations selon les utilisateurs et les espaces spécifiques. Utiliser ces recommandations comme guide pour sélectionner le plancher Armstrong™ convenant à l'application.

T = Très recommandé
Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace en question.

R = Recommandé
Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace en question.

P = Pas conseillé
L'usage de ce produit est déconseillé dans l'espace en question.

Le classement (T, R ou P) est basé sur l'évaluation des besoins (performances, coût et esthétique) propres à chaque espace.

REMARQUES:

- Les notes complémentaires numériques portent sur les besoins en matière d'espace.
- Les notes complémentaires alphabétiques indiquent si le produit est approprié à l'espace en question.

Les notes complémentaires numériques et alphabétiques sont uniformes parmi tous les tableaux intitulés « Recommandations des applications » qui figurent dans le présent catalogue. Par exemple, la note (a) qui figure dans le tableau des couvre-planchers en linoléum est identique à celle pour les couvre-planchers en vinyle. Certaines notes complémentaires peuvent être omises de certains tableaux de recommandations, en raison des besoins propres à chaque catégorie, produit ou espace.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong peuvent être utilisés sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche anti dérapant doit toujours être posé sur les marches.
- La plupart des revêtements de sol commerciaux en feuille Armstrong peuvent être relevés pour former une plinthe arrondie (solin intégral). En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé parmi les plinthes dans la plupart des codes du bâtiment. Consulter les codes applicables à chaque projet pour établir la hauteur permise d'un solin intégral.
- L'utilisation des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** à l'extérieur, dans les intérieurs où l'on risque de passer avec des chaussures de golf ou d'athlétisme à pointes, ainsi qu'aux endroits soumis à des charges statiques ou dynamiques concentrées.
- On ne devrait pas utiliser les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.

- (a) Dans la plupart des cas, les applications vétérinaires sont similaires
- (b) Seulement pour les salles d'opération NE NECESSITANT PAS un sol conducteur
- (c) Coût approximatif, installation comprise, dans le champ entier
- (d) Recommandé seulement pour les bordures et les accentuations
- (e) Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour les cuisines commerciales ou les établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière les comptoirs des établissements de restauration rapide
- (g) L'utilisation de la plupart des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** dans les espaces industriels soumis à une circulation intense
- (h) Soudage à chaud recommandé
- (i) Éviter l'eau stagnante – tapis de protection nécessaires aux entrées et aux sorties
- (j) **SAFEGUARD Spa™ est uniquement recommandé pour certains espaces où les gens circuleront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. SAFEGUARD Spa n'est pas recommandé pour les espaces de plus de 150 pieds carrés, ni autour d'une piscine.**
- (k) Soudage à chaud seulement
- (l) Non recommandé dans les laboratoires qui exigent un processus spécial de décontamination des surfaces, y compris les planchers
- (m) Seul le produit MEDINTECH® est recommandé pour un environnement à basse température ne tombant PAS sous 34 °F (1,0 °C)
- (n) Le produit LINODUR™ est le seul produit Armstrong recommandé pour les zones de circulation de véhicules de manutention COMMISSION® Plus est uniquement recommandé pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bain des hôtels/motels
- (1) Aire aseptique – Les conditions d'hygiène ont une importance cruciale
- (2) Résistance à l'eau – Installation pour aires mouillées requise (plinthes à gorge, joints scellés)
- (3) Résistance au dérapage – Une surface permettant de marcher en toute sécurité est nécessaire
- (4) Surface inégale – La surface du plancher ne doit pas interférer avec le mouvement des fauteuils ou chariots
- (5) Dans cette aire, on exige habituellement un couvre-plancher qui contrôle l'électricité statique
- (6) Non recommandé pour les laboratoires nécessitant le contrôle des charges d'électricité statique

	FEUILLE HOMOGENE		
	MEDINTONE™	MEDINTECH®	MEDLEY™
Hôpitaux/Établissements de soins de santé (a)			
Cafétérias, salles à manger (e)	R	R	R
Chapelle	R	R	R
Couloirs	T	T	T
Soins intensifs/critiques	T	T	T
Salles de dialyse (i)	T	T	T
Physiothérapie à sec	T	T	T
Ascenseurs	T	T	T
Services d'urgence	T	T	T
Salles d'examen	R	R	R
Boutiques de cadeaux	R	R	R
Hydrothérapie	P (3)	P (3)	P (3)
Chambres hyperbares	P (6)	P (6)	P (6)
Salles d'accouchement	R	R	R
Laboratoires	T	T	T
Vestibules	R	R	R
Postes d'infirmières	T	T	T
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	R	R	R
Salles d'opération (b)	T	T	T
Chambres de patients	T	T	T
Pharmacies	R	R	R
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Locaux de désinfection	T (i)	T (i)	T (i)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos du personnel	R	R	R
Locaux utilitaires/Locaux de remisage/Aires de classement	R	R	R
Salles d'attente	R	R	R
Centres d'hébergement/Habitations militaires/Commercial - léger			
Salles d'activité/Espaces communs	T	T	T
Salons de beauté/de coiffure	R	R	R
Couloirs	T	T	T
Garderies	R	R	R
Salles à manger	T	T	T
Bureaux de médecin/dentiste	R	R	R
Salles de bain de résidence (i)	T	T	T
Cuisines de résidence (e)	R (e)	R (e)	R (e)
Chambres de résidence/casernes	R	R	R
Éducation			
Auditoriums	T	T	T
Cafétérias, salles à manger (e)	R	R	R
Salles de classe/Salles de conférences	R	R	R
Salles d'ordinateurs	R (6)	R (6)	R (6)
Couloirs	T	T	T
Dortoirs	R	R	R
Locaux de service alimentaire (e)	R (i)	R (i)	R (i)
Gymnases	R	R	R
Laboratoires	T	T	T
Lavabos	T	T	T
Bibliothèques	R	R	R
Salles de vestiaire (chaussures à pointes interdites)	P (3)	P (3)	P (3)
Salles polyvalentes/Cafétérias	T	T	T
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	R	R	R
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Douches/Salles de douches	P (3)	P (3)	P (3)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos des enseignants	R	R	R
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Vestibules/Entrées/Foyers	P	P	P
Commerces			
Salles d'exposition d'automobiles	T	T	T
Secteur des caisses	R	R	R
Services de restauration (e)	R (i)	R (i)	R (i)
Secteur aliments congelés	R	R	R
Centre commercial – espaces communs	P	P	P
Secteur légumes	R	R	R
Secteur de vente – magasin à rayons	R	R	R
Secteur de vente – épicerie	R	R	R
Secteur de vente – commerce de masse	R	R	R
Boutiques spécialisées	R	R	R
Bureaux			
Salles d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Couloirs	T	T	T
Ascenseurs	T	T	T
Lavabos	T	T	T
Vestibules	R	R	R
Salles de repas (e)	R	R	R
Bureaux/Salles de conférences	R	R	R
Escaliers/Paliers	R	R	R
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Hospitalité			
Voisinage des bains à tourbillons	P (3)	P (3)	P (3)
Couloirs	T	T	T
Salles à manger (e)	R	R	R
Ascenseurs	T	T	T
Salles d'exercice	T	T	T
Salles de bain d'hôte (i)	T	T	T
Chambres d'hôte	R	R	R
Vestibules	R	R	R
Salons	R	R	R
Escaliers/Paliers	R	R	R
Espaces de vente (i)	R	R	R
Industrie légère (g)			
Salles propres	T	T	T
Réparation d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Tests de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Fabrication de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Unités de climatisation (m)	T	T	T
Traitement photographique	T	T	T
Laboratoires de production	T	T	T
Laboratoires de recherche	T	T	T
Assemblage de petites pièces	T	T	T
Emballage stérile	T	T	T
Entrepôts (n)	P	P	P
Transport/Salles publiques			
Aérogares/Gares de chemin de fer/Gares d'autobus	P	P	P
Centres de congrès/conférences	P	P	P
Musées/Centres culturels	T	T	T

Recommandations des Applications - Feuille - Hétérogène

Ce tableau donne un aperçu général des recommandations selon les utilisateurs et les espaces spécifiques. Utiliser ces recommandations comme guide pour sélectionner le plancher Armstrong™ convenant à l'application.

T = Très recommandé
Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace en question.

R = Recommandé
Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace en question.

P = Pas conseillé
L'usage de ce produit est déconseillé dans l'espace en question.

Le classement (T, R ou P) est basé sur l'évaluation des besoins (performances, coût et esthétique) propres à chaque espace.

REMARQUES:

- Les notes complémentaires numériques portent sur les besoins en matière d'espace.
- Les notes complémentaires alphabétiques indiquent si le produit est approprié à l'espace en question.

Les notes complémentaires numériques et alphabétiques sont uniformes parmi tous les tableaux intitulés « Recommandations des applications » qui figurent dans le présent catalogue. Par exemple, la note (a) qui figure dans le tableau des couvre-planchers en linoléum est identique à celle pour les couvre-planchers en vinyle. Certaines notes complémentaires peuvent être omises de certains tableaux de recommandations, en raison des besoins propres à chaque catégorie, produit ou espace.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong peuvent être utilisés sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche anti dérapant doit toujours être posé sur les marches.
- La plupart des revêtements de sol commerciaux en feuille Armstrong peuvent être relevés pour former une plinthe arrondie (solin intégral). En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé parmi les plinthes dans la plupart des codes du bâtiment. Consulter les codes applicables à chaque projet pour établir la hauteur permise d'un solin intégral.
- L'utilisation des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** à l'extérieur, dans les intérieurs où l'on risque de passer avec des chaussures de golf ou d'athlétisme à pointes, ainsi qu'aux endroits soumis à des charges statiques ou dynamiques concentrées.
- On ne devrait pas utiliser les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.

- (a) Dans la plupart des cas, les applications vétérinaires sont similaires
- (b) Seulement pour les salles d'opération NE NÉCESSITANT PAS un sol conducteur
- (c) Coût approximatif, installation comprise, dans le champ entier
- (d) Recommandé seulement pour les bordures et les accentuations
- (e) Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour les cuisines commerciales ou les établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière les comptoirs des établissements de restauration rapide
- (g) L'utilisation de la plupart des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** dans les espaces industriels soumis à une circulation intense
- (h) Soudage à chaud recommandé
- (i) Éviter l'eau stagnante – tapis de protection nécessaires aux entrées et aux sorties
- (j) **SAFEGUARD Spa™ est uniquement recommandé pour certains espaces où les gens circuleront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. SAFEGUARD Spa n'est pas recommandé pour les espaces de plus de 150 pieds carrés, ni autour d'une piscine.**
- (k) Soudage à chaud seulement
- (l) Non recommandé dans les laboratoires qui exigent un processus spécial de décontamination des surfaces, y compris les planchers
- (m) Seul le produit MEDINTECH® est recommandé pour un environnement à basse température ne tombant PAS sous 34 °F (1,0 °C)
- (n) Le produit LINODUR™ est le seul produit Armstrong recommandé pour les zones de circulation de véhicules de manutention COMMISSION® Plus est uniquement recommandé pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bain des hôtels/motels
- (1) Aire aseptique – Les conditions d'hygiène ont une importance cruciale
- (2) Résistance à l'eau – Installation pour aires mouillées requise (plinthes à gorge, joints scellés)
- (3) Résistance au dérapage – Une surface permettant de marcher en toute sécurité est nécessaire
- (4) Surface inégale – La surface du plancher ne doit pas interférer avec le mouvement des fauteuils ou chariots
- (5) Dans cette aire, on exige habituellement un couvre-plancher qui contrôle l'électricité statique
- (6) Non recommandé pour les laboratoires nécessitant le contrôle des charges d'électricité statique

	FEUILLE HÉTÉROGÈNE		
	PERSPECTIVES®	TIMBERLINE®	TRANSLATIONS™
Hôpitaux/Établissements de soins de santé (a)			
Cafétérias, salles à manger (e)	T	T	T
Chapelle	T	T	T
Couloirs	T	T	T
Soins intensifs/critiques	T	T	T
Salles de dialyse (i)	T	T	T
Physiothérapie à sec	T	T	T
Ascenseurs	T	T	T
Services d'urgence	T	T	T
Salles d'examen	T	T	T
Boutiques de cadeaux	T	T	T
Hydrothérapie	P (3)	P (3)	P (3)
Chambres hyperbares	P (6)	P (6)	P (6)
Salles d'accouchement	T	T	T
Laboratoires	T	T	T
Vestibules	T	T	T
Postes d'infirmières	T	T	T
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	T	T	T
Salles d'opération (b)	R (h)	R (h)	R (h)
Chambres de patients	T	T	T
Pharmacies	T	T	T
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Locaux de désinfection	R (i, k)	R (i, k)	R (i, k)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos du personnel	T	T	T
Locaux utilitaires/Locaux de remisage/Aires de classement	R	R	R
Salles d'attente	T	T	T
Centres d'hébergement/Habitations militaires/Commercial - léger			
Salles d'activité/Espaces communs	T	T	T
Salons de beauté/de coiffure	T	T	T
Couloirs	T	T	T
Garderies	T	T	T
Salles à manger	T	T	T
Bureaux de médecin/dentiste	T	T	T
Salles de bain de résidence (i)	T	T	T
Cuisines de résidence (e)	T (e)	T (e)	T (e)
Chambres de résidence/casernes	T	T	T
Éducation			
Auditoriums	T	T	T
Cafétérias, salles à manger (e)	T	T	T
Salles de classe/Salles de conférences	T	T	T
Salles d'ordinateurs	R (6)	R (6)	R (6)
Couloirs	T	T	T
Dortoirs	T	T	T
Locaux de service alimentaire (e)	R (l)	R (l)	R (l)
Gymnases	T	T	T
Laboratoires	T	T	T
Lavabos	T	T	T
Bibliothèques	T	T	T
Salles de vestiaire (chaussures à pointes interdites)	P (3)	P (3)	P (3)
Salles polyvalentes/Cafétérias	T	T	T
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	T	T	T
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Douches/Salles de douches	P (3)	P (3)	P (3)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos des enseignants	T	T	T
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Vestibules/Entrées/Foyers	P	P	P
Commerces			
Salles d'exposition d'automobiles	R	R	R
Secteur des caisses	T	T	T
Services de restauration (e)	T (l)	T (l)	T (l)
Secteur aliments congelés	R	R	R
Centre commercial – espaces communs	P	P	P
Secteur légumes	R	R	R
Secteur de vente – magasin à rayons	R	R	R
Secteur de vente – épicerie	R	R	R
Secteur de vente – commerce de masse	R	R	R
Boutiques spécialisées	T	T	T
Bureaux			
Salles d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Couloirs	T	T	T
Ascenseurs	T	T	T
Lavabos	T	T	T
Vestibules	T	T	T
Salles de repas (e)	T	T	T
Bureaux/Salles de conférences	T	T	T
Escaliers/Paliers	R	R	R
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Hospitalité			
Voisinage des bains à tourbillons	P (3)	P (3)	P (3)
Couloirs	T	T	T
Salles à manger (e)	R	R	R
Ascenseurs	T	T	T
Salles d'exercice	R	R	R
Salles de bain d'hôte (i)	T	T	T
Chambres d'hôte	T	T	T
Vestibules	T	T	T
Salons	T	T	T
Escaliers/Paliers	R	R	R
Espaces de vente (i)	R	R	R
Industrie légère (g)			
Salles propres	T	T	T
Réparation d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Tests de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Fabrication de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Unités de climatisation (m)	R	R	R
Traitement photographique	T	T	T
Laboratoires de production	T	T	T
Laboratoires de recherche	T	T	T
Assemblage de petites pièces	T	T	T
Emballage stérile	T	T	T
Entrepôts (n)	P	P	P
Transport/Salles publiques			
Aérogares/Gares de chemin de fer/Gares d'autobus	P	P	P
Centres de congrès/conférences	P	P	P
Musées/Centres culturels	T	T	T

Recommandations des Applications - Feuille - Avec Motifs D'accentuation

Ce tableau donne un aperçu général des recommandations selon les utilisateurs et les espaces spécifiques. Utiliser ces recommandations comme guide pour sélectionner le plancher Armstrong™ convenant à l'application.

T = Très recommandé
Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace en question.

R = Recommandé
Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace en question.

P = Pas conseillé
L'usage de ce produit est déconseillé dans l'espace en question.

Le classement (T, R ou P) est basé sur l'évaluation des besoins (performances, coût et esthétique) propres à chaque espace.

REMARQUES:

- Les notes complémentaires numériques portent sur les besoins en matière d'espace.
- Les notes complémentaires alphabétiques indiquent si le produit est approprié à l'espace en question.

Les notes complémentaires numériques et alphabétiques sont uniformes parmi tous les tableaux intitulés « Recommandations des applications » qui figurent dans le présent catalogue. Par exemple, la note (a) qui figure dans le tableau des couvre-planchers en linoléum est identique à celle pour les couvre-planchers en vinyle. Certaines notes complémentaires peuvent être omises de certains tableaux de recommandations, en raison des besoins propres à chaque catégorie, produit ou espace.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong peuvent être utilisés sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche anti dérapant doit toujours être posé sur les marches.
- La plupart des revêtements de sol commerciaux en feuille Armstrong peuvent être relevés pour former une plinthe arrondie (solin intégral). En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé parmi les plinthes dans la plupart des codes du bâtiment. Consulter les codes applicables à chaque projet pour établir la hauteur permise d'un solin intégral.
- L'utilisation des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** à l'extérieur, dans les intérieurs où l'on risque de passer avec des chaussures de golf ou d'athlétisme à pointes, ainsi qu'aux endroits soumis à des charges statiques ou dynamiques concentrées.
- On ne devrait pas utiliser les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.

- (a) Dans la plupart des cas, les applications vétérinaires sont similaires
- (b) Seulement pour les salles d'opération NE NÉCESSITANT PAS un sol conducteur
- (c) Coût approximatif, installation comprise, dans le champ entier
- (d) Recommandé seulement pour les bordures et les accentuations
- (e) Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour les cuisines commerciales ou les établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière les comptoirs des établissements de restauration rapide
- (g) L'utilisation de la plupart des couvre-planchers Armstrong est **déconseillée** dans les espaces industriels soumis à une circulation intense
- (h) Soudage à chaud recommandé
- (i) Éviter l'eau stagnante – tapis de protection nécessaires aux entrées et aux sorties
- (j) **SAFEGUARD Spa™ est uniquement recommandé pour certains espaces où les gens circuleront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. SAFEGUARD Spa n'est pas recommandé pour les espaces de plus de 150 pieds carrés, ni autour d'une piscine.**
- (k) Soudage à chaud seulement
- (l) Non recommandé dans les laboratoires qui exigent un processus spécial de décontamination des surfaces, y compris les planchers
- (m) Seul le produit MEDINTECH® est recommandé pour un environnement à basse température ne tombant PAS sous 34 °F (1,0 °C)
- (n) Le produit LINODUR™ est le seul produit Armstrong recommandé pour les zones de circulation de véhicules de manutention COMMISSION® Plus est uniquement recommandé pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bain des hôtels/motels
- (1) Aire aseptique – Les conditions d'hygiène ont une importance cruciale
- (2) Résistance à l'eau – Installation pour aires mouillées requise (plinthes à gorge, joints scellés)
- (3) Résistance au dérapage – Une surface permettant de marcher en toute sécurité est nécessaire
- (4) Surface inégale – La surface du plancher ne doit pas interférer avec le mouvement des fauteuils ou chariots
- (5) Dans cette aire, on exige habituellement un couvre-plancher qui contrôle l'électricité statique
- (6) Non recommandé pour les laboratoires nécessitant le contrôle des charges d'électricité statique

	FEUILLE AVEC MOTIFS D'ACCENTUATION		
	MEDINTECH® TANDEM®	POSSIBILITIES® Petit Point™	Connection CORLON®
Hôpitaux/Établissements de soins de santé (a)			
Cafétérias, salles à manger (e)	R	T	T
Chapelle	R	T	T
Couloirs	R	T	T
Soins intensifs/critiques	T	T	T
Salles de dialyse (i)	T	T	T
Physiothérapie à sec	T	T	T
Ascenseurs	R	T	R
Services d'urgence	T	T	T
Salles d'examen	R	T	T
Boutiques de cadeaux	R	T	T
Hydrothérapie	P (3)	P (3)	P (3)
Chambres hyperbares	P (6)	P (6)	P (6)
Salles d'accouchement	R	T	T
Laboratoires	T	T	T
Vestibules	R	T	T
Postes d'infirmières	R	T	R
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	R	R	R
Salles d'opération (b)	P	R (k)	R (k)
Chambres de patients	R (k)	T	T
Pharmacies	T	T	T
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Locaux de désinfection	R (i)	R (h, i)	R (i, k)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos du personnel	R	R	R
Locaux utilitaires/Locaux de remisage/Aires de classement	R	R	R
Salles d'attente	R	T	R
Centres d'hébergement/Habitations militaires/Commercial - léger			
Salles d'activité/Espaces communs	T	T	T
Salons de beauté/de coiffure	R	T	T
Couloirs	R	T	T
Garderies	R	T	T
Salles à manger	R	T	R
Bureaux de médecin/dentiste	R	T	T
Salles de bain de résidence (i)	T	T	T
Cuisines de résidence (e)	R (e)	T (e)	T (e)
Chambres de résidence/casernes	R	T	T
Éducation			
Auditoriums	T	T	T
Cafétérias, salles à manger (e)	R	T	T
Salles de classe/Salles de conférences	R	T	T
Salles d'ordinateurs	R (6)	R (6)	R (6)
Couloirs	P	T	T
Dortoirs	R	T	T
Locaux de service alimentaire (e)	R (i)	R (i)	R (i)
Gymnases	R	R	R
Laboratoires	T	R	R
Lavabos	T	T	T
Bibliothèques	R	R	R
Salles de vestiaire (chaussures à pointes interdites)	P (3)	P (3)	P (3)
Salles polyvalentes/Cafétérias	T	T	T
Bureaux/Locaux d'administration/Salles de conférences	R	T	R
Plans/Couloirs inclinés (sec)	P (3)	P (3)	P (3)
Douches/Salles de douches	P (3)	P (3)	P (3)
Escaliers/Paliers	R	R	R
Aires de repos des enseignants	R	T	T
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Vestibules/Entrées/Foyers	P	P	P
Commerces			
Salles d'exposition d'automobiles	R	T	T
Secteur des caisses	R	T	R
Services de restauration (e)	R (i)	T (i)	R (i)
Secteur aliments congelés	R	R	R
Centre commercial – espaces communs	P	P	P
Secteur légumes	R	R	R
Secteur de vente – magasin à rayons	R	R	R
Secteur de vente – épicerie	R	R	R
Secteur de vente – commerce de masse	R	R	R
Boutiques spécialisées	R	T	T
Bureaux			
Salles d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Couloirs	R	T	T
Ascenseurs	R	T	T
Lavabos	T	T	T
Vestibules	R	T	R
Salles de repas (e)	R	T	T
Bureaux/Salles de conférences	R	T	R
Escaliers/Paliers	R	R	R
Locaux utilitaires/de remisage	R	R	R
Hospitalité			
Voisinage des bains à tourbillons	P (3)	P (3)	P (3)
Couloirs	R	T	T
Salles à manger (e)	R	T	R
Ascenseurs	R	T	R
Salles d'exercice	R	T	R
Salles de bain d'hôte (i)	T	T	T
Chambres d'hôte	R	T	T
Vestibules	R	T	R
Salons	R	T	T
Escaliers/Paliers	R	R	R
Espaces de vente (i)	R	R	R
Industrie légère (g)			
Salles propres	T	T	R
Réparation d'ordinateurs	P (6)	P (6)	P (6)
Tests de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Fabrication de matériel électronique	P (6)	P (6)	P (6)
Unités de climatisation (m)	P	P	P
Traitement photographique	T	T	T
Laboratoires de production	T	T	R
Laboratoires de recherche	T	T	R
Assemblage de petites pièces	R	T	R
Emballage stérile	R	T	R
Entrepôts (n)	P	P	P
Transport/Salles publiques			
Aérogares/Gares de chemin de fer/Gares d'autobus	P	P	P
Centres de congrès/conférences	P	P	P
Musées/Centres culturels	R	R	R